

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка Детский сад № 46
Усть-Кутского муниципального образования
666785 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. МК-83, стр 3
телефон, факс: 8(39565)61271. E-mail: mdoy_crr_ds46@mail.ru

А К Т
проведения технического обслуживания и
проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия, назначенная приказом ДОУ от 24.07.2023г № 72 «О создании комиссии и приемке МДОУ ЦРР д/с № 46 к новому учебному 2023-2024 году»
в составе:

Председатель комиссии: Чивтаева С.А., заведующий ДОУ

Члены комиссии:

Маломен Е.С., специалист по О.Т

Захарова О.А., зав. хозяйством

Агаркова Т.Н.-воспитатель .председатель ПК

Ступницкий Н.С., рабочий по обслуживанию здания






в соответствии с приказом заведующего №_72_, от 24 июля 2023г. провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

В ходе проверки было установлено, что внутренние пожарные краны ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 проверены на работоспособность путем пуска воды. Длина компактной части струи составила 6-7 м.

Пожарные рукава просушены, перекатаны на «ребро» и присоединены к крану и стволу.

Заключение комиссии: пожарные краны на системе внутреннего противопожарного водопровода признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

 / С.А. Чивтаева / «01» 08.2023г
 / О.А. Захарова / «01» 08.2023г
 / Е.С. Маломен / «01» 08.2023г
 / Н.С. Ступницкий / «01» 08.2023г
 / Т.Н. Агаркова / «01» 08.2023г