

**А К Т**  
**проверки состояния здания**  
**по обеспечению электробезопасности**

От 01.08.2023г

Комиссия, назначенная приказом ДООУ от 24.07.2023г № 72 «О создании комиссии и приеме МДОУ ЦРР д/с № 46 к новому учебному 2023-2024 году»

в составе:

Председатель комиссии: Чивтаева С.А., заведующий ДООУ

Члены комиссии:

Маломен Е.С., специалист по О.Т

Захарова О.А., зав. хозяйством

Агаркова Т.Н.-воспитатель .председатель ПК

Ступницкий Н.С., рабочий по обслуживанию здания

Установлено:



| Номенклатура мероприятий по обеспечению электробезопасности                                                                                         | Наличие, состояние и работоспособность | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                                      | 3          |
| <b>1. Организационные мероприятия</b>                                                                                                               |                                        |            |
| 1.1. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в здании                                                                                | Имеется                                |            |
| 1.2. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности                                                        | Имеется                                |            |
| 1.3. Паспорта и инструкции по эксплуатации электрооборудования                                                                                      | Имеются                                |            |
| <b>2. Проверка знаний персонала</b>                                                                                                                 |                                        |            |
| 2.1. Инструкция для неэлектротехнического персонала на присвоение I группы по электробезопасности                                                   | Имеется                                |            |
| 2.2. Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу                                                        | Имеется<br>Ведется                     |            |
| <b>3. Испытания электрических сетей</b>                                                                                                             |                                        |            |
| 3.1. Протокол (акт) (ежегодный) измерения сопротивления изоляции электрической сети                                                                 | имеется                                |            |
| 3.2. Заземление (зануление) металлических корпусов оборудования (распределительные электрические щиты групповых сетей, кухонное и др. оборудование) | В протоколе замеров отражено           |            |
| 3.3. Маркировка<br>- электрических распределительных щитов<br>- фаз<br>- отходящих линий<br>- автоматов защиты                                      | Имеется                                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>4. Состояние электрощитовой</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                        |
| 4.1. Местонахождение электрощитовой                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 этаж                                                                |                        |
| 4.2. Предупреждающий знак безопасности на входной двери                                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                               |                        |
| 4.3. Доступ в электрощитовую                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ограничен                                                             |                        |
| 4.4. Складирование в электрощитовой<br>- ртутьсодержащих ламп<br>- прочих материальных ценностей                                                                                                                                                                                                 | нет<br>нет                                                            |                        |
| 4.5. Наличие конденсата на металлоконструкциях в электрощитовой                                                                                                                                                                                                                                  | нет                                                                   |                        |
| 4.6. Освещение в электрощитовой                                                                                                                                                                                                                                                                  | Удовл                                                                 |                        |
| 4.7. Наличие<br>- электрозащитных средств<br>- противопожарных средств                                                                                                                                                                                                                           | Имеется<br>Имеется                                                    |                        |
| 4.8. Подгар (плавление) изоляции электрических проводников (причины подгара: большое переходное сопротивление в местах контактных соединений (ржавчина), ослабление зажимов, значительное увеличение нагрузки потребителей за счет неравномерного пофазного распределения токоприемников и т.д.) | Не имеется                                                            |                        |
| 4.9. Состояние рукояток на разъединителях вводного устройства электроснабжения                                                                                                                                                                                                                   | Удовл                                                                 |                        |
| 4.10. Состояние вводных автоматических выключателей                                                                                                                                                                                                                                              | Удовл                                                                 |                        |
| 4.11. Наличие знаков опасности: «Опасно-высокое напряжение», «не включать – работают люди»                                                                                                                                                                                                       | Имеется                                                               |                        |
| <b>5. Состояние распред. устройств</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                        |
| 5.1. Доступ к токоведущим частям                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ограничен                                                             |                        |
| 5.2. Санитарно-техническое состояние распредустройств                                                                                                                                                                                                                                            | Удовл                                                                 |                        |
| 5.3. Защитные экраны на токоведущих частях в распредустройствах                                                                                                                                                                                                                                  | Имеются                                                               |                        |
| 5.4. Наличие на внутренней стороне дверцы распредустройства<br>- однолинейной электрической схемы<br>- маркировки автоматов                                                                                                                                                                      | Имеется<br>Имеется                                                    |                        |
| <b>6. Состояние электрических сетей</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                        |
| 6.1. Маркировка электрических розеток в здании                                                                                                                                                                                                                                                   | Имеется                                                               |                        |
| 6.2. Состояние электрического освещения:<br>- в групповых помещениях<br>- в спальнях<br>- в спортивном зале<br>- в музыкальном зале<br>- в театральной студии<br>- в пищеблоке<br>- кабинеты (заведующего, завхоза, методический,                                                                | удовл<br>удовл<br>неудовл<br>неудовл<br>неудовл<br>неудовл<br>неудовл | Замена в капремон<br>т |

|                                                                                      |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| делопроизводителя, медицинский, кастаньянши)<br>- прачечная<br>- коридоры, склады    | удовл<br>удовл |  |
| 6.3. Факт «скрутки» контактных соединений электрических проводников                  | не имеется     |  |
| 6.4. Факт соединения под один контакт более 2-х электрических проводников            | не имеется     |  |
| 6.5. Необходимость установки/замены приборов защиты от перегрузок (автоматов защиты) | Да             |  |

**Решение:** признать состояние здания МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО по обеспечению электробезопасности удовлетворительным.

**Подписи членов комиссии:**

 / С. Н. Чибриков / «01» 08.2023г  
 / В. П. Вознюк / «01» 08.2023г  
 / Захарова З. М. / «01» 08.2023г  
 / В. А. Варгашин / «01» 08.2023г  
 / М. С. Малашин / «01» 08.2023г